

ОДН электроэнергия февраль 2024г

Общая жилая площадь					
	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.01.2024, кВт	показания на 22.02.2024, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	5483	5777	2940
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	269	285	640
ОДПУ(А)	46430014-22	60	1593	1764	10260
ОДПУ (А)	46348641-22	60	1928	2145	13020
Насосная(А)	46093431-22	1	3877	4453	576
Вентиляция (А)	46093425-22	1	368	398	30
ИТП (А)	44113886-21	1	89517	97915	8398
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	5315	5593	2224
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	221	231	800
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	2047	2265	13080
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	1523	1671	8880
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	22676	24404	1728
ИТОГО по дому кВт					62576
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					43850,45
Итого кВт на ОДН					18725,55