

ОДН электроэнергия август 2024г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.07.2024, кВт	показания на 22.08.2024, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	7291	7595	3040
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	334	343	360
ОДПУ(А)	46430014-22	60	2700	2874	10440
ОДПУ (А)	46348641-22	60	3282	3485	12180
Насосная(А)	46093431-22	1	6429	6662	233
Вентиляция (А)	46093425-22	1	639	739	100
ИТП (А)	44113886-21	1	115567	116163	596
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	7001	7283	2256
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	293	304	880
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	3342	3540	11880
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	2451	2582	7860
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	33617	35430	1813
ИТОГО по дому кВт					51638
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					36985,22
Итого кВт на ОДН					14652,78